

PLYNOVÁ KOTOLŇA K1,K2 - 2x50 kW

KONDEZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL BOSS BUDERUS Logamax plus GB192i-50

PRED BUDOVOU ZŠ STÚPA NTL-POTRUBIE
HORE +1,0 m od Ú.T.

HLBKA OD Ú.T. -0,8 m
NTL-DN50/3kPa

G.U. DN50/PN16

ODBOČKA POTRUBIA NTL-PLYNU DN50
KLESÁ POD TERÉN

PLYNOVÁ KOTOLŇA V HAVARIJNOM STAVE
MODRATHERM PKM 45-E 5x43 kW

NTL-PLYNOVOD DN50
BRALEN/OCEL POTRUBIE

PODRUŽNÝ PLYNOMER BK-G6M
Qmax.-10m³/h

FAKTURAČNÉ MERADLO BK-G2TMT
Qmax.-40m³/h, Qmin-0,25m³/h
UMIESTNENÉ NA HRANICE POZEMKU

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJ.	HLAV. PROJ.	ING.KAROL PETROVIČ TRNOVEC ⁿ /Váh č.424 TEL. +421 0905 255 840 e-mail: karolpetrovic4@gmail.com	
Ing. KAROL PETROVIČ	Ing. KAROL PETROVIČ			
NÁZOV AKCIE:	HAVARIJNÝ STAV KOTOLNE NA ZŠ V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH S REKONŠTRUKCIOU PLYNOVÝCH KOTLOV NA KONDEZAČNÉ KOTLE.		FORMÁT:	-
MIESTO STAVBY :	ZÁKLADNÁ ŠKOLA BÁTOROVÉ KOSIHY Modranská cesta č.892 par. č 183/3, 184/1 k.ú BÁTOROVÉ KOSIHY		DÁTUM:	12/2020
INVESTOR:	ZŠ BÁTOROVÉ KOSIHY, Modranská cesta č.892, 946 34 BÁTOROVÉ KOSIHY		STUPEŇ :	P.S.
OBSAH:	SITUÁCIA ZŠ		MERITKO:	1:50
			ARCH.Č. :	30-12/20
			Č.VÝKR.:	1
			ČASŤ:	KOT-01